



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e.mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

Notified Body N°0987
Directive 89/106 CEE



ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/1507/12/CPD/14041 Rev. 1 **Classification Assessment**

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza della direttiva 89/106/CEE della Comunità Economica Europea, del 21 Dicembre 1988 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (CPD) aggiornata con la direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22 luglio 1993, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 1507.0DC0050/12 **Reaction to fire classification report n°.**

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of
TARKETT S.p.A.

Strada Sant'Anna, 6 - 05035 NARNI SCALO (TR) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
Linoleum xf² SD / Linosom xf² SD
 (Spessore / Thickness: 2,5 mm)

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard
EN 14041: 2004

METODI DI PROVA / Test methods
EN ISO 11925-2: 2010 and EN ISO 9239-1: 2010

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard
UNI EN 13501-1: 2009

Fire classification of construction products and building elements -
 Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -
 Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification

C_{fl} - s1

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva: Rivestimento pavimento posto in opera incollato con colla Ultrabond Eco V4 Conduttivo della Mapei in ragione di 350÷450 g/m² a substrato incombustibile di Euroclasse A1_{fl} o A2_{fl}.

L'organismo di certificazione (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) ha effettuato le prove iniziali di tipo (ITT) richieste in AoC3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto. Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento.

La presente Attestazione è stata emessa senza ripetizioni di prove e differisce dall'Attestazione di Classificazione n. ACL/1507/12/CPD/14041 del 16/11/2012 esclusivamente per la variazione della denominazione commerciale del materiale come richiesta dal richiedente.

The above reported classification is valid for the following actual end use: Floor covering glued with adhesive Ultrabond Eco V4 Conductive by Mapei in ratio of 350÷450 g/m² to non-combustible substrates classified as Euroclass A1_{fl} or A2_{fl}.

The notified body (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) has performed the initial type testing (ITT) on the samples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product (AoC3).

The Laboratory not has been involved in sampling activity.

The present Assessment has been issued without repetition of tests and it differs from the Classification Assessment n. ACL/1507/12/CPD/14041 of 16/11/2012 exclusively for the variation of the trade name of the material as required by the Sponsor

Prato, 06/06/2013

Il Responsabile Certificazione
 The Certification Manager
 Dr. Massimo Borsini

Il Direttore del Laboratorio
 The Director of the Laboratory
 Dr. Luca Ermini

Valid until: 15/11/2017



n° 0086

Le prove sono state eseguite in accordo
 all'accreditamento EN 17025
 Tests have been carried out in
 accordance to accreditation EN 17025

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio.

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.